



LATVIJAS REPUBLIKA
SĒJAS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000032857, "Jēpi", Loja, Sējas novads, LV-2142
e-pasts: dome@seja.lv, www.seja.lv

**Sējas novada domes iepirkuma
„Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā “Murjāņu inženiertehniskie tīkli””
(identifikācijas Nr. SND2018/13/MI)
komisijas sēdes protokols Nr. 2**

Sējas novadā,
2018. gada 21.novembrī
Sēdes sākums plkst. 11:00

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Sējas novada domes iepirkumu komisijas nolikumu un 18.10.2016.Sējas novada domes lēmumu (Protokols Nr.10, 2.§.), izveidotās iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētāja:

Elīna Bērziņa -Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

Komisijas locekļi:

Ilze Vikse - Sējas novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāja;
Guntars Jākobsons - Sējas novada domes izpilddirektors.

Komisija ir sanākusi, lai izskatītu saistībā ar iepirkuma „Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā “Murjāņu inženiertehniskie tīkli””, Id.Nr. SND2018/13/MI, veikšanu, darba kārtībā esošos jautājumus.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Ieinteresēto pretendentu objekta apskates protokols.

1. Ieinteresēto pretendentu objekta apskates protokols.

- 1.1. Iepirkuma „Ūdenssaimniecības sistēmas pārbūve objektā “Murjāņu inženiertehniskie tīkli””, Id.Nr. SND2018/13/MI procesā rīkotā objekta apskate notiek 2018.gada 21.novembrī, plkst.11:00, objektā “Murjāņu inženiertehniskie tīkli”, Murjāņos, kur plānots veikt ūdenssaimniecības sistēmas pārbūvi.
- 1.2. Objekta apskates pretendentu reģistrācijas lapā reģistrējas uz apskati ieradušies ieinteresētie pretendenti.
- 1.3. Objekta apskates laikā tiek apspriestas dažādas Nolikumā un Tehniskajā projektā minētās prasības un iespējamie risinājumi. Apskates laikā tika identificēti Tehniskā projektā papildināmi un paskaidrojami šādi jautājumi:
 - 1) Projekta lapa BK_4 nav jāņem vērā. Tā vietā jāieliek lapa BK-3_gala (pielikumā);

- 2) Tehniskās specifikācijās "Tehn_spec_forma_6" Ūdensvadam U1 jāpapildina ar pozīciju 36A – Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN25, 2 gab.; Ū1-3. Šis papildinājums jāņem arī vērā sastādot Finanšu piedāvājumu - tāmi;
- 3) Papildus tiek pievienota informācija par esošā dziļurbuma sūkņa tehniskajiem datiem (pielikumā);
- 4) Atdzelžošanas iekārtai nepieciešama autonoma, lokāla vadība ar GSM apziņošanas sistēmu.

1.4. Iepriekš minētā informācija un pielikumi tiks publicēta Sējas novada domes mājas lapā <http://www.seja.lv/iepirkumi/details/222/Iepirkumu-saraksts-panta-krtb->

Komisija darbu beidz plkst. 12:20

Pielikumā: 1. Izdruka no mājas lapas.

Komisijas priekšsēdētāja:

E.Bērziņa

Komisijas locekļi:

I.Vikse

G.Jākobsons

Protokolēja:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

E.Bērziņa _____